

Перв. примен.	ФИАШ.436234.589 МЭ			
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

А1

НАЛИЧИЕ СЕТИ		X4
АКБ 24В -	-	X3
АКБ 24В +	+	
ВЫХОД -	-	X2
ВЫХОД +	+	

~ 220 В
50 Гц
X1

ФАЗА	ЗЕМЛЯ	НОЛЬ
L	E	N

А1 – Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-2400И7 RACK.

X1 – разъем для подключения напряжения сети ~220В, 50Гц.

X2 – разъемная клеммная колодка для подключения нагрузки

X3 – разъемная клеммная колодка для подключения АКБ

X4 – разъемная клеммная колодка контактов реле "НАЛИЧИЕ СЕТИ"

					ФИАШ.436234.589 МЭ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-2400И7 RACK Электромонтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Лист		Листов		1
БАСТИОН				

Копировал

Формат А3