



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

03.04.2015 № 16-1-7-325

ООО «НПО Спектрон»

На № 02/03 от 25.03.2014

Генеральному директору

О распространении действия сертификата

А.В. Гвоздыреву

ул. Сыромологова, д. 15, литер А,  
г. Екатеринбург, Россия, 620072  
Тел./факс (343) 379-07-95

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше уведомление об изменении, внесенного в конструкцию производимого Вашим предприятием извещателя пожарного пламени ИП 330-3-3 «Спектрон» (исполнение ИП 330-3-3 «С2000-Спектрон-207»), СПЕК.425241.200 ТУ, изменение № 7 от 19.03.2015, сообщая следующее:

Проведенный анализ изменений (в конструкцию и электрическую принципиальную схему извещателя внесены изменения в части введения адресной метки) и проведенные сертификационные испытания в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет о сертификационных испытаниях № 12718 от 01.04.2015 г.), позволяют сделать вывод о том, что внесенные изменения не оказывают влияния на параметры, проверяемые при сертификации продукции.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ПБ01.В.02118 от 02.08.2012 на извещатели пожарные пламени ИП 330-3-3 «С2000-Спектрон-207», СПЕК.425241.200 ТУ, изм. 7.

2. Инспекционный контроль за указанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором № 984-ОС/ИК от 02.08.2012 г.

Заместитель руководителя  
ОС «ПОЖТЕСТ»



Е.Н. Мизина

А.В. Клюкин  
(495)521-98-43